

ス ル ー ス バ ル ブ

実施日 令和 7 年 12 月 16 日 (火)

装置区分	点 検 整 備		年点検	判 定 基 準		摘 要
	点 検 項 目	点 検 内 容				
扉 体	設 備 全 般	清 掃 状 態	C	○	ひどい汚れがなければよい	
	全 般 充 水 バ ル ブ	振 動 ・ 異 常 音	S	○	振動・異常音がなければよい	
		ボ ル ト ナ ッ ト	E	○	ボルトナットのゆるみ・脱落がなければよい	
		作 動	D	○	正常に作動すればよい	
ケ ー シ ン グ	損 傷 ・ 摩 耗	漏 水	E	○	漏水がなければよい	
		損 傷 ・ 摩 耗	E	○	損傷・摩耗がなければよい	
		異 音 ・ 振 動 ・ 過 熱	E H S	○	異音・振動・過熱がなければよい	
	絶 縁 抵 抗		M	○	0.2MΩ以上の絶縁抵抗であればよい	実測値100MΩ以上
開 閉	電 磁 ブ レ ー キ	作 動 ・ 損 傷	A	○	作動し、損傷がなければよい	
	減 速 機	異 音 ・ 振 動	E	○	異音・振動がなければよい	
	取 付 ボ ル ト	ゆ る み ・ 脱 落	E. T	○	ゆるみ・脱落がなければよい	
	ス ピ ン ド ル	給油状態・摩耗損傷	E. L	○	油分があり、摩耗損傷がなければよい	グリースモリHDNo, 1を給油
装 置	異 常 音 ・ 振 動	異 常 音 ・ 振 動	E	○	異常音・振動がなければよい	
		作 動 ・ 指 針 の く る い	E	○	正常に作動し、指針のくるいがなければよい	
		損 傷	E	○	損傷がなければよい	
	上 下 限 リ ミ ッ ト ス イ ッ チ	作 動 状 態	D	○	正常に作動すればよい	
機 側 操 作 盤	全 般	外 観 ・ 清 掃 状 態	C	○	ひどい汚れがなければよい	
		内 部 乾 燥 状 態	E	○	内部が乾燥していればよい	
	表 示 灯	ラ ン プ テ ス ト	E	○	表示灯が正常に点灯、消灯すればよい	
	押 釦 ス イ ッ チ	作 動	D	○	正常に作動すればよい	
電 流 計	電 流 計	電 流 値	M	○	定格電流以下であればよい	上昇 7.0A 下降 7.0A
	電 圧 計	電 圧 値	M	○	± 1 0 % 以内であればよい	表示値 210V

点 検 整 備 項 目								
X	取替	C	清掃	W	分解	E	目視	A 調整
M	測定	T	増締	H	指触	S	聴覚	D 動作確認
L	給油脂（補油又は塗油およびグリースによる給油）							

特記事項
モーター定格（30分定格） AC220V 60Hz 15.0A 3.7Kw×4P

- ※ Eには、取り付けしている計器の読みを含む。
- ※ □印は、管理運転時に点検を行うものとする。
- ※ Mは、原則として測定器を持ち込んで計測する。
- ※ 点検結果は、○《良好》×《異常》／《未点検》による。

ス ル ー ス バ ル ブ

実施日 令和 7 年 12 月 16 日 (火)

装置区分	点 検 整 備		年点検	判 定 基 準		摘 要
	点 検 項 目	点 検 内 容				
機側 操作盤	開 度 計	作 動 ・ 指 針 の く り い	E	○	正常に作動し、指針のくりにあてはまる	
	配 線	端 子 締 付 状 態	T	○	ゆるみがない	
		配 線 状 態	E	○	熱などにより被覆が損傷していない	
	端 子 台	腐 食	E	○	腐食していない	
	ブザー・チャイム	吹 鳴	D	○	ブザー・チャイムが吹鳴する	
	電 磁 開 閉 器	接 点 の 摩 耗 ・ 発 錆	E・S	○	接点の摩耗・発錆がない	
	補 助 リ レー	接 点 の 摩 耗 ・ 発 錆	E・S	○	接点の摩耗・発錆がない	
	3 E リ レー	作 動	D	○	正常に作動する	テストボタンで作動確認
	し や 断 器	作 動	D	○	正常に作動する	
	非常停止ボタン	作 動	D	○	正常に作動する	
	運 転 時 間 計	積 算 運 転 時 間	E	○	正常に作動することを確認し記録する	
	電 源 ケーブル	取 付 状 態	E	○	正常な状態であればよい	
配線	配 線	取 付 状 態 ・ 損 傷	E	○	正常な状態で、損傷がない	
		浸 水	E	○	浸水していない	
	ケ ー ブ ル	絶 縁 抵 抗	M	○	0.2MΩ以上の絶縁抵抗値であればよい	実測値100MΩ以上
基礎コンクリート			E	○	亀裂・割れなどの損傷がない	
塗装	ケ ー シ ン グ	亀 裂 ・ ふ く れ	E	○	亀裂・ふくれがない	
		は く り ・ 発 錆 ・ 劣 化	E	○	はくり・発錆・劣化がない	
	開 閉 装 置	亀 裂 ・ ふ く れ	E	○	亀裂・ふくれがない	
		は く り ・ 発 錆 ・ 劣 化	E	○	はくり・発錆・劣化がない	

点 検 整 備 項 目								
X	取替	C	清掃	W	分解	E	目視	A 調整
M	測定	T	増締	H	指触	S	聴覚	D 動作確認
L	給油脂（補油又は塗油およびグリースによる給油）							

特記事項

- ※ Eには、取り付いている計器の読みを含む。
- ※ □印は、管理運転時に点検を行うものとする。
- ※ Mは、原則として測定器を持ち込んで計測する。
- ※ 点検結果は、○《良好》×《異常》／《未点検》による。