

水温計

実施日 令和 7 年 12 月 16 日 (火)

装置区分	点検整備			年点検	判定基準	摘要
	点検項目	点検内容				
水温計センサー	全般	外観・清掃状態	E	<input type="radio"/>	ひどい汚れがなければよい	
	構造全体	取付	E	<input type="radio"/>	取付部が固定されなければよい	
		変形	E	<input type="radio"/>	変形がなければよい	
		損傷	E	<input type="radio"/>	本体及び保護管等に傷がなければよい	
		腐食	E	<input type="radio"/>	保護管に腐食がなければよい	
	抵抗値	M	<input type="radio"/>	規定値以上あればよい	規定値 PT100Ω 実測値100Ω	
機側操作盤	全般	外観・清掃状態	C	<input type="radio"/>	ひどい汚れがなければよい	
	内盤	配線端子の締付け	T	<input type="radio"/>	ゆるみがなければよい	
		配線	E	<input type="radio"/>	電線の被膜の損傷がなければよい	
		デジタル指示計	E	<input type="radio"/>	正常に作動すればよい	
		測温抵抗体変換器	A	<input checked="" type="checkbox"/>	正常に作動すればよい	
	アイソレーター	M	<input checked="" type="checkbox"/>	出力が正常であればよい		
<u>確認事項</u>						

点検整備項目								
X	取替	C	清掃	W	分解	E	目視	A
M	測定	T	増締	H	指触	S	聴覚	D
L	給油脂（補油又は塗油およびグリースによる給油）							

特記事項

- ※ Eには、取り付いている計器の読みを含む。
- ※ □印は、管理運転時に点検を行うものとする。
- ※ Mは、原則として測定器を持ち込んで計測する。
- ※ 点検結果は、○《良好》×《異常》／《未点検》による。