


518.001 950313
J-VB202:EH50PB



単線接続図

SHEET No.

PB
(142)

REVISION DATE 場所	△	PT, ZPC等	宮本	95-1-23
	△	7-7Lサイズ記入	宮本	94-9-26
	△	MCSP270240と対応変更	宮本	94-8-10




MEIDENSHA CORPORATION
株式会社 明電舎

DESIGNED BY 担当
宮本

JOB No. 工号
8C9761PB

DWG No. 図番
MC5P370972

PAGE
1



所内低圧単線接続図

SHEET No.

REVISION	△	排水ポンプ電源増設追加	宮本	94-12-22
訂正	△	T/C子局電源追加	宮本	94-9-26
	△	一層訂正	宮本	94-7-26



MEIDENSHA CORPORATION
株式会社 明電舎

DESIGNED BY 担当

宮本

JOB No. 工号

8C9761PB

DWG No. 図番

MC5P370972


PAGE

2

(142)
2

38.4, PBS 0

519_001_950313151-V82021:EH50PB



PB
(142)

REVISION			
訂正	△	PT, ZPC 収納変更	宮本 95-1-23
	△	盤記載配列変更	宮本 94-12-29




MEIDENSHA CORPORATION
株式会社 明電舎

DESIGNED BY 担当
宮本

JOB No. 工号
8C9761PB

DWG No. 図番
MC5P370972

PAGE
4



(直流電源盤)

DC 110V

DC 110V (ドロップ付)

64D
80

線 番							
MCCB定格	50AF 30AT	50AF 50AS	50AF 30AT	50AF 10AT	50AF 50AT	50AF 30AT	50AF 30AT
負荷容量							
用 途	電動 サーボ	入 口 弁	C B 操 作	非 常 用 照 明	制 御 電 源	T C 子 局	予 備

直流電源系統図

SHEET No.