

事業年度	内訳番号	工種	修繕名	実施時期	場所	概要	実績(千円)(税抜)
H24	1	電気	PHS交換	H25.3.15	院内各所	EPM型コードレスセット(7-1設定用) 45台 粉末ABC消火器 10型 107本 " 20型 1本 " 50型 2本	2,610
	2	電気	消火器交換	H24.12.15	院内各所		1,450
H25	1	電気	蓄電池更新	H26.2.27	B棟1F電気室	据置式鉛蓄電池(制御弁式) NSEX-200 GS-ユアサ製 54個	4,180
	2	電気	誘導灯バッテリー更新	H26.2.13	A棟(集中治療,多機能棟) B棟(リハビリI,リハビリII棟)	パナソニック製 FK133:37個、FK134:9個、 FK658:8個、FK687:4個	670
	3	電気	照明装置UPSバッテリー更新	H26.2.13	D棟(外来・管理棟1F中央監視室)	パナソニック(FujiElectric RRABU-GX12)1個、 アパ(パナ)MMF-08G24DS)1個	350
	4	電気	中央監視装置更新	H26.3.4	D棟(外来・管理棟1F中央監視室)	PC1台、モニター1台	2,700
H26	1	空調	空調本体熱源更新	H27.3.15	B棟屋上	溶液アレーン 1台 パナソニック 1台 溶液フィルター(機内調整用) 3組	2,680
H28	1	空調	冷温発生機密閉部修繕	H28.11.1～ H28.12.10	B棟屋上	R-2密閉部OH 形式:TAO-NL025(在庫)	9,150
H29	1	機械	温水発生機(BHW-1-2)修繕	H29.7.1～ H29.7.31	B棟屋上	給湯配管漏水箇所の修繕一式	330
	2	機械	冷温発生機燃焼部修繕	H29.4.19～ H29.5.10	B棟屋上	R-2燃焼部OH 形式:TAO-NL025(在庫)	4,680
	3	機械	コンパクト空調機更新	H29.11.10～ H30.3.31	院内各棟の空調機械室	A棟(集中治療棟RAA AJ 200-AO-BD、 多機能病棟RAA AJ 250-AO-BD) B棟(リハビリI病棟RAA AJ 175-AO-BD、 リハビリII病棟RAA AJ 175-AO-BD) C棟(リハビリI病棟RAA AJ 100-AO-BD、 若松病棟RAA AJ 200-AO-BD) D棟(外来・管理棟RAA AJ 150-AO-BD、 RAA AJ 100-AO-BD) ほか	10,930
	4	機械	加湿器修繕	H29.11.10～ H30.3.31	D棟(外来・管理棟2F機械室) G棟(若松分校 家庭科室,会議室,ホコ)	WM-VSB2400H 1台(D棟) WM-VCE2000 4台(G棟)	1,440
	5	機械	シロッコファン送風機更新	H29.11.10～ H30.3.31	A棟(集中,多機能病棟屋外) B棟(リハビリI,II病棟屋外) C棟(若松病棟屋外)	形式2-1/2SRM3 ほか5台 形式2SRM3 ほか6台 形式2SRM3 ほか3台	5,450
	6	機械	冷温発生機気密部、燃焼部修繕	H29.10.16～ H29.11.11	B棟屋上	R-1気密部、燃焼部OH 形式:TAO-NL025(在庫) ほか	13,820
	7	電気	電話設備更新	H29.6.10～ H29.8.31	院内各所	交換機UNIVERGESV9300 1式ほか	18,980
	8	電気	監視カメラ更新	H29.6.10～ H29.7.31	A棟(集中治療棟2Fスタッフ室) F棟(体育館廊下)	ネットワークカメラ WJ-NV250/4 1台 ドーム型カメラ WV-SFN310AJ 1台 ほか	1,000
	9	電気	照明器具取替	～H29.11.30	B棟(リハビリI病棟、1F厨房)	LED(数量、規格省略)	4,900
H30	1	電気	照明器具取替	～H30.8.7	院内各所	LED(数量、規格省略)	35,100
R01	1	電気	誘導灯蓄電池更新	R2.3.31	A棟(集中治療棟、 多機能病棟) B棟(リハビリI病棟、 リハビリII病棟)	パナソニック FK658×8個、FK687×4個、 FK133×37個、FK134×9個	490
	2	電気	照明制御盤用 UPSバッテリー交換	R2.3.30	D棟(外来・管理棟1F中央監視室)	照明制御盤、パナソニック(BNAB-2) 1組	730
	3	浄化槽	浄化槽水位計更新	H31.4.30	屋外浄化槽	水位センサー更新 1台	1,600
R02	1	空調	冷却塔修繕	～R2.12.31	B棟屋上	荏原冷熱システム SDW-U525ASSD 1基ほか	10,800
	2	空調	冷温水1次ポンプ修繕	～R2.12.31	B棟屋上	川本製作所 GEL1256BG4ME15 2台ほか	2,770
	3	空調	冷温水2次ポンプ修繕	～R2.12.31	B棟屋上	川本製作所 GEM806G4ME18 4台ほか	4,500
	4	空調	冷却水ポンプ修繕	～R2.12.31	B棟屋上	川本製作所 GEL1506G4ME30 2台ほか	4,340
	5	空調	オイルギアポンプ更新	～R2.12.31	B棟屋上	川本製作所 DG3-20-MN0.4 3台ほか	1,170
	6	空調	自動制御設備更新	～R2.12.31	D棟中央監視室、院内各所	中央監視装置(1-SHW9-11、1-SHW-32)、電動2方弁操作器 (VY5110J用操作器)、デジタル指示調節計(R35TC0UA2100、 R35TR0UA2100)、電動2方弁操作器(VY5140J用操作器×8) 挿入 型露点温度センサー(HTY7905T1P00×8)	12,633
	7	空調	パッケージエアコン更新	～R2.12.31	院内各所	マルチ空調システム室内機(東芝MMY-AP5604DH他)75基 マルチ空調システム室外機(東芝MMY-AP5606HR他)18基 など一式	68,194
	8	電気	ナースコール更新工事 (本体取替及び設備工事)	～R2.11.30	A棟(集中治療棟、多機能病棟)	ボート型親機(BZP-60EX-J) 1階1台 " (BZP-80EX-J) 2階1台 呼出押ボタン(BT-311ZR) 1階27台 2階27台 天井埋込マイク、個別廊下灯 など	22,510
	9	電気	蓄電池バッテリー交換	～R2.4.20	B棟(1F電気室)	株式会社MSEX-200 54セル組	3,020
R03	1	電気	放送アンプ取替	～R4.3.20	D棟中央監視室	デジタルリアンプ(EM-A942D) 3台	1,350
	2	電気	テレビ共聴機器取替	～R4.3.20	B棟屋上、院内各所	BL型UHFアンテナ1、BL型BS-CSアンテナ1、UHFリアンプ(UPA25A)1、 ブースター電源部1、BL型FM-U-BCアンテナ(SF-UF-1MS)16	3,600
	3	電気	インターホン取替	～R4.3.20	院内各所	ドアホンセット(IES-1AT/A)7台、呼出ホン(IE-2)3台、玄関子機(IF- DA)4台、ワンタッチホン親機(IE-8MD)2台、ワンタッチホン増設機(IE- 8HD)3台	540
	4	電気	引き込み改修	～R4.3.20	敷地外 → G棟	高圧ケーブル、高圧気中開閉器(PAS 7.2KV300A)ほか	2,250
	5	電気	監視カメラ取替	～R4.3.20	院内各所	ドーム型カメラ22台、モタ4台、レコーダ4台 ほか	8,900
	6	電気	外構屋外灯取替	～R4.3.20	外構	LED型ライト(パナソニック XY7670)12基、ポール再塗装	2,090
	7	機械	循環ポンプ設備更新	～R4.3.20	B棟屋上	給湯用循環ポンプ メイン1台サブ2台	270
	8	機械	排水ポンプ設備更新	～R4.3.20	各棟地下ピット内	発電機室、電気室、階段倉庫下、体育館下、若松機械室 各2基	880
	9	機械	給水加圧ポンプ修繕	～R4.3.20	B棟(供給部門)	OH一式(KF2-65T5.5×3台、劣化部品交換)	4,300
	10	機械	給湯設備更新	～R4.3.20	B棟屋上	配管更新一式	3,940
	11	機械	給湯ボイラー修繕	～R4.3.20	B棟屋上	OH一式(劣化部品交換)	7,200
	12	浄化槽	浄化槽ポンプ更新	～R4.3.20	屋外浄化槽	減水ポンプ(TOS80U22.2)2台更新、放流ポンプ(50PN21.5)2台更新、 汚水移送ポンプ(50PU2.75)4台更新、自動荒目ろ過(NSV-600)1台 更新、ばっ気沈砂槽用ポンプ(LP-150HN)1台更新、ばっ気ポンプ2台 のOH、調整ポンプのOH 他	8,607
	13	空調	パッケージエアコン更新	～R4.3.20	院内各所	マルチ空調システム室内機(東芝MMY-UP221WH他)83基 マルチ空調システム室外機(東芝MMY-MAP2246HR他)20基 など一式	69,434
R04	1	建築	外壁更新(外構)	～R4.11.19	各棟		29,920