

## 島根原子力発電所の運転実績（2022年度）

|       |    | 2022年                   |    |    |    |    |    |     |     |     | 2023年 |    |    |
|-------|----|-------------------------|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-------|----|----|
|       |    | 4月                      | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月    | 2月 | 3月 |
| 2号機   | 80 |                         |    |    |    |    |    |     |     |     |       |    |    |
| 発電機出力 | 60 |                         |    |    |    |    |    |     |     |     |       |    |    |
| (万kW) | 40 |                         |    |    |    |    |    |     |     |     |       |    |    |
|       | 20 |                         |    |    |    |    |    |     |     |     |       |    |    |
|       | 0  |                         |    |    |    |    |    |     |     |     |       |    |    |
| 記事    |    | 第17回定期事業者検査（2012.1.27～） |    |    |    |    |    |     |     |     |       |    |    |

|       |     | 2022年   |    |    |    |    |    |     |     |     | 2023年 |    |    |
|-------|-----|---------|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-------|----|----|
|       |     | 4月      | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月    | 2月 | 3月 |
| 3号機   | 140 |         |    |    |    |    |    |     |     |     |       |    |    |
| 発電機出力 | 100 |         |    |    |    |    |    |     |     |     |       |    |    |
| (万kW) | 60  |         |    |    |    |    |    |     |     |     |       |    |    |
|       | 20  |         |    |    |    |    |    |     |     |     |       |    |    |
|       | 0   |         |    |    |    |    |    |     |     |     |       |    |    |
| 記事    |     | 運転開始未定。 |    |    |    |    |    |     |     |     |       |    |    |

### 1. 運転実績

| 項目    | 単位   | 2号機  | 3号機  |
|-------|------|------|------|
| 発電時間  | h    | 0:00 | 0:00 |
| 発電電力量 | 万kWh | 0.0  | 0.0  |
| 設備利用率 | %    | 0.0  | 0.0  |

### 2. 放射性気体廃棄物放出管理実績

単位：Bq/年

|          | 放射性希ガス               | 放射性ヨウ素 I-131         |
|----------|----------------------|----------------------|
| 1号機      | ND <sup>※1</sup>     | ND <sup>※1</sup>     |
| 2号機      | ND <sup>※1</sup>     | ND <sup>※1</sup>     |
| 放出管理目標値  | $4.0 \times 10^{14}$ | $2.2 \times 10^{10}$ |
| サイトバンカ建物 | —                    | ND <sup>※1</sup>     |

※1 検出下限値未満

### 3. 放射性液体廃棄物放出管理実績

単位：Bq/年

|         | トリチウムを除く             | トリチウム                              |
|---------|----------------------|------------------------------------|
| 1号機放水口  | ND <sup>※1</sup>     | $2.7 \times 10^9$                  |
| 2号機放水口  | ND <sup>※1</sup>     | $1.5 \times 10^9$                  |
| 放出管理目標値 | $3.7 \times 10^{10}$ | $3.7 \times 10^{12}$ <sup>※2</sup> |

※1 検出下限値未満

※2 年間放出管理の基準値

### 4. 一般公衆の実効線量の評価

単位：ミリシーベルト/年

| 項目                                | 線量      |
|-----------------------------------|---------|
| 実効線量の評価値 <sup>※1</sup>            | < 0.001 |
| 法令で定める一般公衆の線量限度（年間） <sup>※2</sup> | 1       |
| 参考：自然界から受ける線量（年間）                 | 2.1     |

※1 「発電用軽水型原子炉施設周辺の線量目標値に関する指針」に基づいて評価した値。

※2 自然放射線などから受ける線量は除外した値。

### 5. 定期事業者検査

|                | 2号機第17回     |
|----------------|-------------|
| 発電停止日          | 2012年 1月27日 |
| 発電開始日          | —           |
| 定期事業者検査終了日     | —           |
| 発電開始日までの期間     | —           |
| 定期事業者検査終了までの期間 | —           |