

美田ダムにおける水道水供給施設に係る不具合の発生について（第1報）

県が発注したダム管理点検業務の作業中に美田ダムから美田浄水場に水道水を供給する施設に不具合が発生しました。

これにより、水道水の供給量が不足する恐れがありますので、節水のご協力をお願いします。

記

発生日時	令和7年3月26日（水）12：00頃
発生場所	隠岐郡西ノ島町美田地内（位置図参照）
発生原因	調査中
復旧日時	未定
応急対応	ダム下流からポンプ車により直接取水し、浄水場へ給水
住民への影響	美田地区、浦郷地区の約1,000世帯で水道水を使用
その他	西ノ島町役場から、町内放送により節水の協力を要請

位置図

